

Opdrachtgever: XXXXXXXXXX
Project: **Bouwplan Perron 3 Etten-Leur**
Projectnummer: G272-018
Onderwerp: Bergingsberekening

Datum: 6 december 2024
File: 241204 - Rioleringsberekening - A.xls



Algemene uitgangspunten

Gem. mv hoogte	6,75 m + NAP
Gem. Hoogste Grondwaterstand (GHG)	4,80 m + NAP
Peil nieuwbouw	6,85 m + NAP
Waterbergingseis	60 mm

Waterhuishouding:

1. Verharding rijbaan / loopstroken	341 m2	
2. Parkeren (grasstenen)	151,8 m2	60%
3. Dakoppervlakte	305 m2	
Totaal verhard oppervlak:	797,8 m2	

Te bergen water **47,87 m3**

Bergingsvoorzieningen:

Bergingsvoorziening (kratten enkellaags)	0,579 m3/m2	83,5 m2	48,36 m3
Qbic plus (417 l/krat)		116 st	

Totaal: 48,36 m3

Waterbergingsopgave **voldoet**